

**Отчет по проверкам, проведенным в ГБДОУ детский сад № 13 Кронштадтского р-на СПб,
за 2018 года**

№ п/п	Дата проверки	Проверяющий орган	Цель проверки	Результаты проверки
1	22.02.2018- 28.05.2018	Северо-Западное управление Ростехнадзора	Плановая выездная проверка в рамках Федерального государственного энергетического надзора в сфере энергетики	Нарушений не выявлено
2	03.05.2018- 28.05.2018	ОНДПР Кронштадтского района	Плановая выездная проверка «О соблюдении требований пожарной безопасности» по адресу: пр.Леннина,д.49	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1 табл.2 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты.(Замена АПС)
3	20.07.2018- 16.08.2018	ТО Роспотребнадзор в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах	Внеплановая выездная проверка с целью надзора за соблюдением обязательных требований законодательства	Нарушений не выявлено
4	26.10.2018- 26.11.2018	Прокуратура Кронштадтского р-на СПб	Защита прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов несовершеннолетних, а также охраняемых законом интересов общества и государства.	Ст.11.1; 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; п.п 33; 43 Правил противопожарного режима; п.п. 21; 22 Требований к антитеррористической защищённости объектов образования; п.п. 6.2.1; 6.2.2. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда.
5	03.12.2018- 28.12.2018	ОНДПР Кронштадтского района	Плановая выездная проверка «О соблюдении требований пожарной безопасности» по адресу: ул.Широкая,д.20	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ, Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012г. №390 (расчёт пожарных рисков)